



Prüfbericht - Nr.: 21149229 001		Seite 1 von 2 <i>Page 1 of 2</i>			
<i>Test Report No.:</i>					
Auftraggeber: <i>Client:</i>	NMC s.a. Gert-Noël-Str., 4731 Eynatten, Belgien				
Gegenstand der Prüfung: <i>Test item:</i>	Terrassendielen aus 100% Kunststoff <i>Terrace hallways from 100% synthetic material</i>				
Bezeichnung: <i>Identification:</i>	Terrassendiele in Holzoptik <i>Terrace hallways in wooden optics</i>	Serien-Nr.: <i>Serial No.:</i>			
Wareneingangs-Nr.: <i>Receipt No.:</i>	556-10-0445	Eingangsdatum: 07.04.2010 <i>Date of receipt:</i>			
Prüfört: <i>Testing location:</i>	TRLP / Prüfstelle für Textilien und PSA Leipzig Maximilianallee 4, 04129 Leipzig, Fon/Fax: +49 341 600 369-0/-10				
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften nach DIN 51130:2004-06 <i>Determination of the anti-slip properties according to DIN 51130:2004-06</i>				
Prüfergebnis: <i>Test Result:</i>	Der Prüfgegenstand entspricht oben genannter Prüfgrundlage(n). <i>The test item passed the test specification(s).</i>				
Prüflaboratorium: <i>Testing Laboratory:</i>	TRLP / Prüfstelle für Textilien und PSA Leipzig				
geprüft/ tested by:	kontrolliert/ reviewed by:				
13.04.2010	 Best (SV/Expert)	13.04.2010	 Knapé (LL/Head of test lab Leipzig)		
Datum <i>Date</i>	Name/Stellung <i>Name/Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>	Datum <i>Date</i>	Name/Stellung <i>Name/Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>
Sonstiges/ Other Aspects:					
Abkürzungen: P(ass) = entspricht Prüfgrundlage F(ail) = entspricht nicht Prüfgrundlage N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet			Abbreviations: P(ass) = passed F(ail) = failed N/A = not applicable N/T = not tested		
<p>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.</p> <p><i>This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.</i></p>					

Prüfbericht - Nr.: 21149229 001
Test Report No.: 556-10-0445

Seite 2 von 2
Page 2 of 2

Verwendete Meßgeräte/Prüfmittel Used measuring instruments

Messung <i>Measuring</i>	Gerätenummer/ Ident.-Nummer Barcode-Nummer Equipment No.	nächste Kalibrierung <i>next Calibration</i>
Rutschhemmung <i>slip resistance</i>		akkreditiertes Fremdlabor <i>accredited strange laboratory</i>

Die durch ein akkreditiertes Fremdlabor ermittelten Prüfergebnisse sind mit /* gekennzeichnet.
Test results of accredited laboratories of competent subcontractor are marked with /.*

Prüfergebnisse Test Results

/*Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften nach DIN 51130:2004-06
*/*Determination of the anti-slip properties according to DIN 51130:2004-06*

Bezeichnung <i>Name</i>	Beschreibung des Bodenbelags <i>Description from floor covering</i>	korrigierter Gesamtakzeptanzwinkel[°] <i>Corrected complete acceptance angle[°]</i>		Bewertungsklasse <i>Assessment class</i>
		Einzelwerte <i>Singles results</i>	Mittelwerte <i>Average values</i>	
Terrassendiele in Holzoptik <i>Terrace hallways in wooden optics</i>	Grau-grüne Terrassendiele in Holzoptik mit unebener Oberfläche <i>Gray green Terrace hallway in wood optics with uneven surface</i>	28,6	28,1	R 12
		28,6		
		28,0		
		27,1		
		28,6		
		27,6		